

Генеральному директору
ООО «Аркасил СК»
А.Г. Кожевникову

Об эксплуатации соединительных муфт
марки МСВ 126 - СУ 2000/185 производства ООО «Аркасил СК»

Уважаемый Андрей Георгиевич.

В настоящее время на ПС Чагино эксплуатируются соединительные муфты марки МСВ 126 - СУ 2000/185 производства ООО «Аркасил СК» на кабельной перемычке 110 кВ АТ-2 (ст.) ф. А, В, С. Данные муфты смонтированы на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110кВ марки 2XS(FL)2Y 1x2000RMS/185 64/110kV производства Sudkabel (Германия) в период с 18 по 24 октября 2013 года, после чего кабельная перемычка 110 кВ АТ-2 (ст.) была введена в работу.

С момента включения кабельной перемычки 110 кВ АТ-2(ст.) под рабочее напряжение и по настоящее время каких-либо сбоев и замечаний не выявлено.

Начальник ПС 500 кВ Чагино



Орлова Е.И.
14.04.2014г.