



1. Размеры и комплект поставки в соответствии с IEC 62271-209 Fig.5 (Dry type).
2. Диапазон сечений жилы:  
Cu 400-2500 мм кв.; Al 400-500 мм кв.
3. Диапазон диаметров по подготовленной изоляции: 64-112 мм.
4. Максимальный диаметр по оболочке - 130 мм.
5. Кабель должен быть дополнительно закреплен минимум в одном месте соосно с ячейкой КРУЭ не дальше 0.75 м от хомута. Дополнительное крепление и крепеж к нему в комплект муфты не входят.
6. По возможности ВЧ заземления выводить непосредственно на КРУЭ. В ином случае - к отверстиям M12 на Ф582. ВЧ заземления (3x35 мм кв.) с крепежом и уголками (пластинами) входят в комплект поставки муфты.
7. Максимальное рабочее напряжение - 252 кВ.

AKS.017.000.000 ЧГ		
МВВ 245/252		
Чертеж габаритный		
Изм/Лист	N докум.	Подп
Разраб	Хорошилов	07.06.18
Пров.	Терехов	07.06.18
Утв	Кунтюхин	07.06.18
Листов	Лист	Листов
Масштаб	1:5	
000 "АРКАСИА СК"		