


**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной  
деятельности ОАО «Россети»

  
И.А. Косолапов  
« \_\_\_\_\_ » 2015 г.  


И.А. Косолапов

  
Д.М. Беленький  
« \_\_\_\_\_ » 2015 г.  


Д.М. Беленький

**ПРОТОКОЛ № 17-59/15 от 05.03. 2015 г.**

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  
№ 63-13 от 03.07.2013 г.

Срок действия с 05.03. 2015 г. по 04.03. 2016 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Соединительные муфты МСВ 126 для наружной и внутренней установки с цельнолитыми изоляторами, изготовленными из кремнийорганической резины по технологии pre-molding и концевые муфты МКВ 126 наружной и внутренней установки со стресс-конусами, изготовленными из кремнийорганической резины по технологии pre-molding, с композитными изоляторами для применения в составе кабельных систем с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на класс напряжения 64/110 кВ

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «Аркасил СК» (Россия)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Аркасил СК» (Россия)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» с силовыми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, аттестованными в установленном порядке

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»



*Назначение*