

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-60/15**

Срок действия с 13.03.2015 г. по 12.03.2017 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Соединительные муфты МСВ 252 и концевые муфты МКВ 252 (ТУ 3599-002-65235642-2014) производства ООО «Аркасил СК» климатического исполнения У, категорий размещения 1 и 2 для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 220 кВ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АРКАСИЛ Силовые Компоненты» (ООО «АРКАСИЛ СК»)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АРКАСИЛ Силовые Компоненты» (ООО «АРКАСИЛ СК»)

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Д.М. Беленький', is written over the bottom right portion of the page.